

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области»


Н.А. Литовченко
« 30 » августа 2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 34000211

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Волгоградская область, г. ВОЛЖСКИЙ, ул. Пушкина, д.164
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3806.6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 11311 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет.

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №104 "Звоночек" г. Волжского Волгоградской области», МДОУ д/с № 104
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, ул. Пушкина, д. 164
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Волжского Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 240;

вместимость; пропускная способность 400

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутные такси маршруток 21,24а,27,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (бордюры, отсутствие съездов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями слуха.; не доступен для инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка, кнопка вызова |
| 3 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара. |
| 4 | Все зоны и участки | изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка, ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара. |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 30.08.2019 по 01.01.2030
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование в сфере проектирования и строительства; техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zvonocheck.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 30 » 08.2019 г.

2. Акта обследования объекта: от « 30 » 08. 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 34000211

городской округ – город Волжский
Волгоградской области

«30» августа 2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _МДОУ д/с №104
1.2. Адрес объекта ___ 404109, г. Волжский, ул. Пушкина,164
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание – 2 этажа, 3806,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 11311 _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта – нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013, капитального - нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области (МДОУ д/с № 104).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом164.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - дошкольное образование, среднее количество посещения детьми в день 220-240 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка маршруток 21,24а,27,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100-300 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г) |

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Система информации и связи не доступна для инвалидов с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка + кнопка вызова |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара. |
| 4 | Все зоны и участки | изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка, ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара. |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 30.08.2019-по 01.01.2030
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации выполнения работ по адаптации – объект доступен для К;О;С;Г;У.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____ не требуется _____

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.5. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на официальном сайте государственной программы «Доступная среда - Учимся жить вместе» [htt://zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

Заведующий Литовченко Наталья
Александровна


(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель Анисимова
Лариса Анатольевна



(Подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ
Голоктионова Ольга Николаевна



(Подпись)

Учитель дефектолог, логопед
Кулишкина Светлана Анатольевна



(Подпись)

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МДОУ д/с №104 г. Волжский, ул. Пушкина, 164

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 7 | 7 | отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения | К,С, Г | устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 | 1 | отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения | К,С, Г | устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 2 | 2 | соответствует | | соответствует | Не нуждается |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 2 | 2 | соответствует | | соответствует | Не нуждается |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ | 1,2,7 | 1,2,7 | ТР |

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МДОУ д/с №104 «Звоночек» ул. Пушкина, 164

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2 | 2 | соответствует | К,О,С,Г,У | соответствует | Не нуждается |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 2 | 2 | соответствует | К,О,С,Г,У | соответствует | Не нуждается |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 | 2 | соответствует | К,О,С,Г,У | соответствует | Не нуждается |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 2 | отсутствует световой и звуковой маяк | К,О,С,Г,У | установка светового и звукового маяка | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 3 | 3 | соответствует | | соответствует | Не нуждается |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Дверь (входная) | ДУ | | 2 | ТР |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОУ д/с №104 г. Волжский, ул. Пушкина, 164

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 4 | 4 | отсутствуют тактильные обозначения | С | установка тактильных табличек, | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 8 | 8 | соответствует | К,О,С | соответствует | Не нуждается |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | | 12 | соответствует | | соответствует | |
| 3.5 | Дверь | есть | 9 | 9 | соответствует | К,О, С | соответствует | Не нуждается |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | соответствует | | соответствует | Не нуждается |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь движения внутри здания | дч-и (К, О, Г, У) | | | Не нуждается |

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОУ д/с №104 г. Волжский, ул. Пушкина, 164

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 10 | 10 | отсутствуют тактильные обозначения, система звуковой информации | С,Г | установка тактильных табличек, системы звуковой информации | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 11 | 11 | отсутствуют тактильные, цветковые указатели, система звуковой информации | С,Г | оснащение тактильными и цветковыми указателями, системы звуковой информации | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения | ДЧ-И (К, О, У) | | | ТР |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОУ д/с №104 «Звоночек» ул. Пушкина, 64

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5 | 5 | соответствует | К,О,С | соответствует | Не нуждается |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 5 | 5 | соответствует | | соответствует | Не нуждается |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | дч-и (О, Г, У) | | | Не нуждается |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МДОУ д/с №104 г. Волжский, ул. Пушкина, 164

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | отсутствие визуальных средств | С, Г | оснащение объекта знаковыми средствами отображения информации (предупреждающие знаки, таблички, наклейки) | оборудовать объект |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | отсутствие акустических средств | С, Г | оснащение объекта звуковыми сигнализаторами неречевых сообщений | произвести монтаж |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | отсутствие тактильных средств | С, Г | оснащение помещения комплексом рельефных плоско-выпуклых изделий в соответствии со СНиПами | оборудовать объект |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДУ | | | оснащение объекта визуальными, акустическими, тактильными средствами |

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

МДОУ д/с №104 г. Волжский, ул. Пушкина, 164

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 7 | 7 | отсутствуют въезды на тротуар и съезды с тротуара, разрушение асфальтового покрытия | К,О, Г | отсутствуют въезды на тротуар и съезды с тротуара, разрушение асфальтового покрытия | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения к объекту территории (от остановки транспорта) | есть | 7 | 7 | отсутствуют въезды на тротуар и съезды с тротуара, разрушение асфальтового покрытия | К,О, Г | отсутствуют въезды на тротуар и съезды с тротуара, разрушение асфальтового покрытия | ТР |
| 1.3 | Автостоянка и парковка | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения к объекту территории (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г) | 7 | 7 | ТР |























